

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.03179
(номер сертификата соответствия)

ТР 0658118
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)
почты: kgaevaen@tn.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф» (ООО «Завод Лоджикруф»)
Адрес: 390000, Россия, Рязанская обл., г. Рязань, Восточный промузел, д. 21.
ОГРН: 1066230044990. Телефон: +74912911389, факс: +74912911386, адрес электронной

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф» (ООО «Завод Лоджикруф»)
Адрес: 390000, Россия, Рязанская обл., г. Рязань, Восточный промузел, д. 21.
ОГРН: 1066230044990. Телефон: +74912911389, факс: +74912911386.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной
выдавшего сертификат соответствия) почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО
АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Материал рулонный кровельный гидроизоляционный полимерный марки
«ТехноНИКОЛЬ», типа «LOGICROOF V-GR FB» на основе поливинилхлорида;
армированный стеклохолстом, с флисовой подложкой из ламинированного геотекстиля;
толщиной от 1,5 до 2,4 мм, поверхностной плотностью
от 2,0 до 4,5 кг/м², выпускаемый по СТО 72746455-3.4.1-2013 «Материалы рулонные
кровельные и гидроизоляционные полимерные ТехноНИКОЛЬ». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)
статья 149., Приложение, таблицы 3, 27. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР №

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N
234-ФЗ), глава 18., статья 80., п. 1, глава 19.,
статья 81., п. 1., глава 30., статья 134., глава 33.,
0506325). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0270/07-2016 от 04.07.2016 г.,
ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201,
Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2015), № РОСС
RU.OC04.CMK.00633 от 27.05.2016 г. до 27.05.2019 г., выдан ОС ООО
«Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.CO04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.07.2016 по 06.07.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.03179
(обязательная сертификация)

ТР 0506325
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г3 нормальногорючие по ФЗ 123 ст.13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по ФЗ 123 ст.13.
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – РП2 слабораспространяющие по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева
Н.Э. Иванова

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова